

Kurum Sınıfı	Kurum Adı	Bir Önceki Rapor Dönemi Tahakkuk (m3)	Mevcut Rapor Dönemi Tahakkuk(m3)	Azalma Var mı?	Su Tasarrufu Konusunda Halkın Bilinçlendirilmesi Çalışmaları Yapıldı mı?	Çalışmanın Detayı	Binalarda Su Tasarrufu İçin Perlatör Dağıtıldı mı?	Çalışmanın Detayı	Binalarda Gri Su ve Yağmur Suyu Kullanımı Çalışmaları Yapıldı mı?	Çalışmanın Detayı	Binanızda Kontrol Çalışmaları Yapıldı mı?	Çalışmanın Detayı	Binanızda Su Verimliliği Sistem Kurulumu Çalışmaları Yapıldı mı?	Çalışmanın Detayı	Diğer Çalışmalar
Okullar	Özyeğin Üniversitesi/ Sayaç 1-Kampüs	-	24409		Yapıldı	HSE Web sitesi üzerinden ve HSE Community sosyal medya hesaplarından su tasarrufu farkındalığı yaratmaya yönelik paylaşımlar yapılmaktadır.	Dağıtıldı	Tüm binalardaki tuvaletlerde yer alan bataryalarda perlatör bulunmaktadır.	Yapıldı	Özyeğin Üniversitesi'nde, 3 adet yağmur suyu depolama sistemi bulunmakta olup bunlardan 2 tanesi kampüs tarafında, 1 tanesi yurtlar tarafındadır. Biriken yağmur suları sulama suyu olarak bahçe ve peyzajda kullanılmaktadır.	Yapıldı	İlgili Operasyon Birimi çalışanları ve HSE Birimi çalışanları saha denetimleriyle kontrol gerçekleştirmektedir. Temizlik personelleri düzenli olarak yaptıkları temizlikler doğrultusunda ıslak alanların rutin kontrolünü yapmakta ve herhangi bir uygunsuzluk durumunda teknik ekibi bilgilendirmektedir.	Yapıldı	Özyeğin Üniversitesi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı Belgesine sahip olup her yıl düzenli olarak denetlenmektedir. Bu kapsamda "Çevre Politikası" gereği, LEED Gold sertifikalı binalara (AB1, ÖM, AB2) sahiptir. <u>Bahçe/Peyzaj Bakımı</u> , - İklima uygun ve fazla su istemeyen bitkiler tercih edilmektedir. - Bahçe sulama, gece veya sabahın erken saatlerinde yapılmaktadır. - Akıllı sulama ve otomatik sulama sistemleri (damla sulama, sprink vb.) kullanılmaktadır. <u>Tuvaletler</u> , - Asma klozet ve çift kademeli rezervuarlar kullanılmakta olup minimum su tüketim seviyeleri ayarlanmıştır. - Sensörlü ve düşük basınçlı bataryalar kullanılmaktadır.	İlave görsellerin kampüsteki ortak alanlara asılması sağlanacak, dijital ortamda video ve görseller yayınlanacak ve duyurularla farkındalık yaratılması planlanacaktır.
Okullar	Özyeğin Üniversitesi/ Sayaç 2-Yurt 1-5	-	49581	Yapıldı	Dağıtıldı		Tüm binalardaki tuvaletlerde yer alan bataryalarda perlatör bulunmaktadır.	Yapıldı	AB1 ve Yurt 2 binalarında gri su toplama sistemleri bulunmaktadır. AB1, ÖM ve Yurt 2 binalarında ise gri su kullanma sistemler mevcuttur.	Yapıldı	Tüm çalışanlar ve öğrencilerde oluşan farkındalık doğrultusunda herhangi bir su kaçağı görülürse uygunsuzluk yönetimi sistemi(mail, telefon yada doğrudan) ile teknik ekibe bildirilmektedir.	Yapıldı			
Okullar	Özyeğin Üniversitesi/ Sayaç 3-Yurt 6	-	8660		Yapıldı		Dağıtıldı	Tüm binalardaki tuvaletlerde yer alan bataryalarda perlatör bulunmaktadır.	Yapıldı		Yapıldı				